AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

DANAK
TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 271084

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 28.06.2016
Bilag:

Hjortdal Vandværk
Abishøje 18, Hjortdal
9690 Fjerritslev
Jan Krogsgaard Pedersen

LAB nr:	16-14234	**Prøvetager:**	NNI, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, vandværk - Udvidet kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	22.06.2016 08:40 - 22.06.2016 08:55
Prøvested:	Hjortdal Vandværk I/S	**Prøvetagningssted:**	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 1310 d. 25.11.2015	**Analyseperiode:**	22.06.2016 - 28.06.2016

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Farve Pt	**3**	mg/L	-	5		1	M-0007 DS 289	10%
Turbiditet	**<0.1**	FTU	-	0.3		0.1	M-0011 DS 290	10%
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	**9.7**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.4**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	**56.5**	mS/m	30	-		1	M-0009 DS 288	10%
Ilt	**9.5**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
NVOC	**0.7**	mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Inddampningsrest	**360**	mg/L	-	1500		20	M-0008 DS 204	10%
Calcium	**77.1**	mg/L	-	200		0.007	M-0139 RefM018/ICP	10%
Magnesium	**6.72**	mg/L	-	50		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Hårdhed	**12.3**	°dH	5	30		0.05	Beregning	10%
Natrium	**21.9**	mg/L	-	175		0.06	M-0139 RefM018/ICP	10%
Kalium	**2.30**	mg/L	-	10		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ammonium	**<0.02**	mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	**0.015**	mg/L	-	0.1		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	**0.005**	mg/L	-	0.02		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Bicarbonat HCO3	**220**	mg/L	100	-		0.5	M-0006 DS 256	10%
Klorid	**51**	mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Sulfat	**32**	mg/L	-	-		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	**<0.5**	mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	**<0.001**	mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS 222	10%
Total-P	**<0.01**	mg/L	-	0.15		0.01	M-0020 DS 292	10%
Fluorid	**0.1**	mg/L	-	1.5		0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Aggressiv CO2	**<5**	mg/L	-	5		5	M-0004 DS 236	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	0		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 37°C	**<1**	pr. mL	-	5		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	50		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Hjortdal Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Jammerbugt Kommune

Nørresundby d. 28.06.2016

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.