Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Hjortdal Vandværk
Hjortdalvej 66
9690 Fjerritslev
Att.: Hans Erik Henriksen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26028768-01
Batchnr.:	EUDKVE-26028768
Kundenr.:	CA0017816
Modt. dato:	07.04.2026
Valideringskode:	C1E3A691BA

Analyserapport

Prøvested:	Hjortdal Vandværk - Ledningsnet - 71688 - / 4811002199
Udtagningsadresse:	Østersvej 27, 9690 Fjerritslev
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	07.04.2026 kl. 10:40
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S N2F2
Analyseperiode:	07.04.2026 - 04.05.2026

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81495334	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Mikrobiologi								
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15[σ)]
Aromatiske kulbrinter								
Benzen	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	B	20
PAH-forbindelser								
Fluoranthen	< 0.005	µg/l		0.1	0.005	M 0250 GC-MS	B	30
Benzo(b)fluoranthen	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	B	30
Benzo(k)fluoranthen	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	B	30
Benzo(a)pyren	< 0.003	µg/l		0.010	0.003	M 0250 GC-MS	B	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	B	30
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	B	30
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Jammerbugt Kommune, Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

04.05.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.